

**РОСТЕХНАДЗОР**  
**ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ**  
**ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**  
**(Дальневосточное управление Ростехнадзора)**

ул. Владивостокская, д. 19, Петропавловск-Камчатский, 683017, телефон: (4152) 46-00-08, Факс: (4152) 46-00-08  
E-mail: kamch@dvest.gosnadzor.ru, http://www.dvest.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
об устранении нарушений

«02» ноября 2017г.

№ П-Р-А75-257-03К-01

г. Петропавловск-Камчатский

Юридическому лицу:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 42 комбинированного вида» (МАДОУ «Детский сад № 42», ОГРН 1024101018700, ИНН 4100018418)

(полное наименование организации, инициалы и фамилия руководителя)

Мною (нами):

Главным государственным инспектором отдела энергетического надзора по Камчатскому краю Дальневосточного управления Ростехнадзора Анциферовой Ириной Викторовной,

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе, проводимого (проведенного) согласно распоряжению заместителя руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора А.В. Панова №Р-А75-257 от 04.10.2017г.

(наименование, номер и дата документа, явившегося основанием для проведения проверки, с указанием органа, издавшего документ)

надзорного мероприятия деятельности Вашей организации в присутствии заведующей МАДОУ «Детский сад № 42» Загадаевой Натальей Александровной.

(должность, фамилии, инициалы представителя проверяемой организации)

выявлены следующие нарушения требований технических регламентов и иных обязательных требований, определенных нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами.

На основании части 1 статьи Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 12 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № ФЗ-116, пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 и в соответствии с пунктом 7 Положения о Дальневосточном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 №267, в целях устранения, выявленных при проведении проверки и указанных в акте Управления от «02» ноября 2017г. № А-Р-А75-257-03К-01 нарушений обязательных требований законодательных нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов РФ, **предписываю:**

п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Статья, пункт нормативного правового акта и нормативно-технического документа, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководителем Потребителя соответствующим документом назначен ответственным заместитель заведующей по административно-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад № 42» Смолий О.И., не имеющий группу допуска по электробезопасности (IV группу).	п.1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6, зарег. Минюстом РФ от 22 января 2003 г. № 4145, далее ПТЭЭП	01.09.2018
2.	Не предоставлен перечень должностей и профессий по предприятию неэлектротехнического персонала, требующих присвоение группы I по электробезопасности.	П. 1.4.4. ПТЭЭП	01.09.2018


Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о выполнении пунктов предписания по истечении, установленных сроков с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 19, оф. № 64.

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания, лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 11 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента подписания и подлежит обязательному исполнению в установленные сроки со дня его вручения или получения.

Предписание выдал:



(подпись)

Главный государственный инспектор  
отдела государственного энергетического надзора  
по Камчатскому краю

И.В. Анциферова

(должность, Ф.И.О представителя Ростехнадзора)

«02» ноября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МАДОУ «Детский сад № 42»

Н.А. Загадаева

(подпись)

(должность, Ф.И.О. законного представителя объекта надзора)



«02» ноября 2017 г.

об ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), предупрежден(а)

Заведующая МАДОУ «Детский сад № 42»

*Н.А. Загадаева*

Н.А. Загадаева

(подпись)

(должность, Ф.И.О. законного представителя объекта надзора)

«02» ноября 2017 г.

Сведения об отказе в получении законного предписания руководителя (либо другого законного представителя) \_\_\_\_\_

Сведения о порядке направлении предписания в адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, учреждения, организации, иного юридического лица, должностного лица, граждан РФ и иностранных граждан: квитанция № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О представителя Ростехнадзора)

«    »    2017 г.