

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад № 42 комбинированного вида»
 683024, г. Петропавловск – Камчатский, ул. Автомобилистов, 9, тел/факс: (4152)26-11-23
 р/с: 40701810700001000001 БИК: 043002001 л/с: 30386U39690
 ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
 ИНН: 4100018418 КПП: 410101001 ОГРН: 1024101018700
 Код ОКАТО: 30401000000 ОКПО: 53032900 ОКТМО 30701000
 e-mail: mdou-42@pkgo.ru

От 08.06.2020 № 94

Главному государственному инспектору г.
 Петропавловска-Камчатского по пожарному
 надзору майору внутренней службы
 Ю.Ю. Апаликову

Ответ

на запрос об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений
 обязательных требований пожарной безопасности №185/1/1 от 30.08.2019

Администрация МАДОУ «Детский сад №42» сообщает, что нарушения
 обязательных требований пожарной безопасности, указанных в Предписании №185/1/1 от
 30.08.2019, устранены в полном объеме, а именно:

№ п/п	Нарушение	Принятые меры по устранению нарушения
1	Сооружение со складскими помещениями оборудовать системой автоматической пожарной сигнализацией (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6. Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А. н. А4, табл. А3 п. 5.1, п. 5.2 СП 5.13130.2009)	Нарушение устранено. Выполнены работ по устройству АПС и СОУЭ по ГПД №3831 от 06.03.2020 с ООО «ВостоТрансБезопасность». Копия договора на 14 листах прилагается. Акт выполненных работ №295 от 26.05.2020 на одном листе прилагается.
2	Сооружение со складскими помещениями оборудовать звуковой системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.6 таблица 1, п.7 таблица 2 п.1 7 СП 3.13130.2009	Нарушение устранено. Выполнены работ по устройству АПС и СОУЭ по ГПД №3831 от 06.03.2020 с ООО «ВостоТрансБезопасность». Копия договора на 14 листах прилагается.

*Подписано 08.06.2020
 Инспектор г. П-К по пожарному
 надзору в.в.с. Сергей Руденко М.В.*

		Акт выполненных работ №295 от 26.05.2020 на одном листе прилагается.
3	В помещении серверной расположенной на втором этаже выполнить тип заполнения дверного проема а так же узел крепления с пределом огнестойкости не менее установленных требований а именно: менее Е1 30. (определена категория помещения В-3 П-П а) п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 таблица №23, таблица №24 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; и. 4.2. п. 4.17. пп. 5.6.4 СП 4.13130.2013	Нарушение устранено. Изготовлена по нестандартным размерам дверь противопожарная ДМП Е1-60 (2,050x0,630) и установлена по договору №206 от 12.08.2019 с ПКГО ККО Ооо «ВДПО». Копия договора и счета на оплату на трех листах прилагается. Копия Акта о приемке выполненных работ от 11.12.2019 на одном листе прилагается. Копия сертификата соответствия на дверь металлическую на одном листе прилагается
4	Соединительные линии световых оповещателей табло «Выход» в СОУЭ с речевым оповещением обеспечить системой их работоспособности автоматического контроля, п. 5 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» и. 14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	Нарушение устранено. Выполнены работ по устройству АПС и СОУЭ по ГПД №3831 от 06.03.2020 с ООО «ВостоТрансБезопасность» . Копия договора на 14 листах прилагается. Акт выполненных работ №295 от 26.05.2020 на одном листе прилагается.

Заведующая МАДОУ «Детский сад №42»



Загаева

Н.А. Загадаева