



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю

Отдел надзорной деятельности по г. Петропавловску-Камчатскому

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 47, тел: (4152) 307-319, факс: (4152) 307-320

E-mail: und41@mail.ru Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

**г. Петропавловск-Камчатский**

(место составления акта)

**«10» июля 2014 г.**

(дата составления акта)

**«09» час. «45» мин.**

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 236**

**По адресу / адресам: г. Петропавловск-Камчатский ул. Автомобилистов, 9**

(место проведения проверки)

**На основании: распоряжения (приказа) № 236 от «27» июня 2014 г. была проведена**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

**плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального автономного дошкольного образова-  
тельного учреждения «Детский сад № 42 комбинированного вида»**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**

**«07» июля 2014 г.**

**с «10» час. «30» мин. до «13» час. «00» мин. Продолжительность «2» час «30» мин.**

**«09» июля 2014 г.**

**с «10» час. «30» мин. до «11» час. «30» мин. Продолжительность «1» час. «00» мин.**

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица  
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки: «2» рабочих дня, «3» час «30» минут**

(рабочих дней / часов)

**Акт составлен: отделом надзорной деятельности по г. Петропавловск-Камчатскому**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**УНД ГУ МЧС России по Камчатскому краю**

**С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен (ы): 09 час. 30 мин.**

(заполняется при проведении выездной проверки)

**« 02 » июля 2014 г. Самылова Лидия Ивановна ✓ *Л.И. Самылова***

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо(я), проводившие проверку:**

**Старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности по  
г. Петропавловску-Камчатскому капитан внутренней службы Верещак Иван Геннадиевич**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;  
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии),  
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства  
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали: И.о. заведующей Самылова Лидия Ивановна**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморе-  
гулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),  
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

**■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Руководитель организации не обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (все группы и административные кабинеты) находящиеся в МАДОУ «Детский сад № 42 комбинированного вида».	п.6 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме».	И.о. заведующей Самылова Л.И.
2	Руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" находящиеся в МАДОУ «Детский сад № 42 комбинированного вида».	п.20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме».	И.о. заведующей Самылова Л.И.
3	Группа «Вишенка» находящиеся в МАДОУ «Детский сад № 42 комбинированного вида» в помещении спальни допускается эксплуатация поврежденной розетки.	п.42/б Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме».	И.о. заведующей Самылова Л.И.
4	Группа «Цыплята» находящиеся в МАДОУ «Детский сад № 42 комбинированного вида» в помещении игрового зала допускается эксплуатация поврежденной розетки.	п.42/б Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме».	И.о. заведующей Самылова Л.И.
5	Руководитель организации не определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, помещение кухни находящиеся в МАДОУ «Детский сад № 42 комбинированного вида»	п.50 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме».	И.о. заведующей Самылова Л.И.

6	В инструкции о мерах пожарной безопасности находящиеся в МАДОУ «Детский сад № 42 комбинированного вида» не внесены изменения от 17 февраля 2014 г. № 113 (отсутствует информация для оказания первой помощи пострадавшим).	п.462/6 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме»).	И.о. заведующей Самылова Л.И.
7	На огнетушители находящиеся в МАДОУ «Детский сад № 42 комбинированного вида» расположенные на 1 и 2 этажах отсутствуют паспорта.	п.475 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме»).	И.о. заведующей Самылова Л.И.
8	Огнетушители, находящиеся в МАДОУ «Детский сад № 42 комбинированного вида» расположенные на 1 и 2 этажах установлены на высоту более 1,5 м.	п.480 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме»).	И.о. заведующей Самылова Л.И.
9	Укладка пожарных рукавов в пожарных шкафах находящиеся в МАДОУ «Детский сад № 42 комбинированного вида» расположенных на 1 и 2 этажах осуществляется не в кассеты.	ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.8* НПБ 151-2000 Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности.	И.о. заведующей Самылова Л.И.

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

**■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**


**■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):**

**■ нарушений не выявлено:** \_\_\_\_\_



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:**

Предписание № 236/1/88 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 10.07.2014 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности 01.12.2014 г.

Административный протокол по ст.20.4 КоАП РФ ч.1 от 10.07.2014 г. в отношении должностного лица Самыловой Л.И.

Административный протокол по ст.20.4 КоАП РФ ч.3 от 10.07.2014 г. в отношении должностного лица Самыловой Л.И.

Уведомление (извещение) о времени и месте составления протокола об административном правонарушении от 08.07.2014 г.

Распоряжение № 236 от 27.06.2014 г.

**Подписи лиц проводивших проверку:**



Старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности по г. Петропавловску-Камчатскому  
капитан внутренней службы  
Верещак Иван Геннадиевич


**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**

И.о. заведующей Самылова Лидия Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» июля 2014 г.

  
(подпись)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**