

РОСТЕХНАДЗОР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)
ул. Владивостокская, д. 19, Петропавловск-Камчатский, 683017, телефон: (4152) 46-00-08, Факс: (4152) 46-00-08
E-mail: kgti@kamch.gosnadzor.ru, http://www.dvost.gosnadzor.ru

ул. Автомобилистов д. 9
г. Петропавловск-Камчатский

(место составления акта)

«08» мая 2014 г.
(дата составления акта)

09 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ ОЭН-05-83

По адресу/адресам: ул. Автомобилистов д. 9, г. Петропавловск-Камчатский,
Камчатский край.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Дальневосточного
управления Ростехнадзора А. В. Панова № 124 от 24.04.2014 г.,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная проверка** в отношении:
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 42 комбинированного вида», (МАДОУ «Детский сад № 42»,
ИНН 4100018418, КПП 410101001, ОГРН 1024101018700), юридический
адрес: 683024, ул. Автомобилистов д. 9, г. Петропавловск-Камчатский,
Камчатский край, тел./ факс: 26-11-23.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» ____ 2014 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____

«__» ____ 2014 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 06.05.2014 г. по 08.05.2014 г. 3 д. 24
часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Дальневосточным управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

муниципального контроля) С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен

28.04.2014г. И.И. ЗИММ. зав.учреждением МАДОУ «Детский сад № 42»
Иванов / Иванова И.А.

(заполняется при проведении выездной проверки)

Распоряжение о проведении плановой проверки направлено в адрес учреждения 28.04.2014 г. (факсимильной связью). Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 124 от 24.04.2014 г. получено МАДОУ «Детский сад № 42» 28.04.2014 г. время 11 ч. 31 мин. заведующей Н. А. Загадаевой вход. № 16, о чем в распоряжении сделана соответствующая запись.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:

Хундюкова Ирина Владимировна – государственный инспектор отдела энергетического надзора по Камчатскому краю.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая МАДОУ «Детский сад № 42» Н. А. Загадаева (приказ от 23.09.2013 г. № 536-к), заместитель заведующей по АХЧ, ответственная по энергосбережению в ДОУ Салганина Н. С. (приказ от 09.01.2014 г. № 1-ОД п. 3).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Учреждением представлена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013 – 2017 г., утверждена и. о. заведующей МАДОУ "Детский сад № 42" Л. И. Самыловой на основании приказа от 29.12.2012 г. № 96-ОД.

Представлен энергетический паспорт составленный по результатам энергетического обследования Рег. № СРО-Э-009-018-026 (некоммерческое партнерство НП «МЦЭЭиВИЭ» СРО ООО «Компания ЭВОКС» генеральный

директор Толстых Д. В.). Энергетическое обследование проведено в декабре 2011 г.

Учет электроэнергии осуществляется при помощи счетчиков коммерческого учета Абакан-7КТ №1352, отопление – ВЭПС-40 № 7402050, ВЭПС-40 № 7401977, КТСП-Н-05 № 41275, КТСП-Н-05 № 412775, ВЭПС-32 № 7323207, ВЭПС-32 № 7323272, КТСП-Н-05 № 41284, КТСП-Н-05 № 41284, (акт (повторного) допуска приборов учета и контроля тепловой энергии в эксплуатацию в качестве коммерческих от 21.10.2013 г.), ХВС – ВСКМ № 008070, (акт о приемке узла учета ХВС от 21.03.2014 г.) электросчетчики – Меркурий 230 АМ-03 № 10667513, Меркурий 230 АМ-03 № 10670345, класс точности – 0.5, дата последней проверки 01.2012 г. Счетчики поставлены на коммерческий учет, прошли госповерку.


выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа, лица, допустившие нарушения	Статья, пункт нормативного правового акта и нормативно-технического документа, требования которого нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1.	не выявлено		


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



 (подпись проверяющего)




 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



 (подпись проверяющего)




 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 


Подписи лиц(а), проводивших(его) проверку:

государственный инспектор отдела энергетического надзора по Камчатскому краю




И. В. Хундюкова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
 приказ от 25.09.2013г. № 336-К

«08» мая 2014 г.



 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)