



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПР ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел/ факс: (4152) 30-10-67; 30-10-68.
Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

Предписание № 45/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 42 комбинированного вида»
по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, 9.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 45 от «01» марта 2021 г. ВРИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому майора внутренней службы Шендрик К.Л., в соответствии со ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 30 мин. по 11 ч. 00 мин. «16» марта 2021 г. и с 12 ч. 00 мин. по 12 ч. 30 мин. «26» марта 2021 г; проведена плановая/ выездная проверка в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 42 комбинированного вида» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, 9.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору капитан внутренней службы Кильдюшев Алексей Сергеевич

совместно с: заведующей Загадаевой Викторией Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1. 45/1/1	Обеспечить наличие на дверях складских помещений обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о тре-	п. 12 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) "О противопожарном режиме» ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ	01.03.2022г.	

	<p>бованиях пожарной безопасности" Произвести расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (отдел кадров)</p>	<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>		
2. 45/1/1	<p>Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности в части размера эвакуационных выходов из коридора 1 и 2 этажа (ширину дверных проемов из левого и правого крыла, первого и второго этажа на пути эвакуации, ведущем в безопасную зону (дверные проемы левого и правого крыла, первого и второго этажа, ведущие на лестничную клетку), выполнить не менее 0,8 м.</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 23 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	01.03.2022г.	
3. 45/1/1	<p>В здании детского сада в противопожарной перегородке выполнить заполнение проема с пределом огнестойкости не менее EI-30 (дверь, ведущая в пищеблок)</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.6, п. 5.1.2, п. 5.2.2 СП 4.13130 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (ред. от 14.02.2020)</p>	01.03.2022г.	
4. 45/1/1	<p>На объекте защиты обеспечить наличие указателей направления движения к источникам противопожарного водоснабжения "ВПВ", обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их местораспо-</p>	<p>п. 48 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>	01.03.2022г.	

ложения


Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
капитан внутренней службы
Кильдюшев Алексей Сергеевич

Предписание для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 6 » марта 2021 г.


(подпись)

ВРИО начальника ОНД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы Шендрик К.Л.

