



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел, факс: (4152) 30-10-67
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

Предписание № 185/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 42 комбинированного вида» г. Петропавловск-Камчатский ул. Автомобилистов, 9

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 185 от «30» июля 2019 г. ВРИО главного государственного инспектора г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 ч. 00 мин. «29» августа 2019 г. по 14 ч. 00 мин. «29» августа 2019 г., в период с 12 ч. 30 мин. «30» августа 2019 г. по 13 ч. 00 мин. «30» августа 2019 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: МАДОУ «Детский сад № 42 комбинированного вида», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, 9

проверку проводили:

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Кожедуб Максим Геннадьевич,

совместно с: заместитель заведующей по АХЧ Смолий Олег Иванович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1. 185/1/1	Сооружение со складскими помещениями оборудовать системой автоматической пожарной сигнализацией	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение	01.06.2020 г.	

			А, п. А4, табл. А3 п. 5.1, п. 5.2 СП 5.13130.2009)		
2. 185/1/1	Сооружение со складскими помещениями оборудовать звуковой системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре		п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6 таблица 1, п.7 таблица 2 п.17 СП 3.13130.2009	01.06.2020 г.	
3. 185/1/1	В помещении серверной расположенной на втором этаже выполнить тип заполнения дверного проема а так же узел крепления с пределом огнестойкости не менее установленных требований а именно: менее EI 30. (определена категория помещения В-3 П-II а)		п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 таблица №23, таблица №24 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.17, пп. 5.6.4 СП 4.13130.2013	01.06.2020 г.	
4. 185/1/1	Соединительные линии световых оповещателей табло «Выход» в СОУЭ с речевым оповещением обеспечить системой их работоспособности автоматического контроля.		п. 5 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.06.2020 г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
Кожедуб Максим Геннадьевич.

Предписание для исполнения получил:

Шуцкова Виктория Николаевна, и.о.з.в. МНДЧС - Дейский сар-42
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» августа 2019 г.


(подпись)

ВрИО начальника ОНД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы К.Л. Шендрик

